

Република Србија
Општина Сјеница
Општинска управа
Број 404-21
13.09.2018.год.
Сјеница

Предмет: Одговори на питања потенцијалних понуђача у вези са јавном набавком мале вредности – Набавка и уградња топловодног котла за централно грејање зграде општине Сјеница

Правни основ: члан 63 и члан 20 ЗЈН („Сл.Гл.РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Питање: Pitanje uz jnbr.1.1.5:

1. U opisu kotla ste naveli da kotao bude proizveden od nerđajućeg čelika Č 4580 ,
prohroma?
Prohrom Č 4580 je kiselootporan , ne vatrootporan, pa molimo pojašnjenje iz kog
prohroma raditi kotao ,
iz kiselootpornog Č 4580 ili vatrootpornog 4578 ?

Одговор на питање:

Kako stoji u konkursnoj dokumentaciji, Kotao treba da je израђен od nerđajućeg čelika Č 4580
prohroma.

Комисија за јавну набавку