



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа општине Сјеница
Број: 1.3.3/2019
Дана : 17.04.2019. год.
Ул.Краља Петра I бр. 1
С Ј Е Н И Ц А

У складу са чланом 63.ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Сјеница, као Наручилац јавне набавке Завршетак изградње зграде вртића „Маслачак“ у Сјеници, врши измену Конкурсне документације и то:

Измене:

На страни 5. уместо:

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

Иде:

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду, у циљу припреме своје понуде, имају могућност обиласка локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

На страни 9. уместо:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без пореза на додатну вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Иде:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без пореза на додатну вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-

пословни, пословни и јавни објекти), односно да је успешно реализовао наведене типове радова на једном објекту у вредности од најмање 15.000.000,00 динара.

На страни 11. уместо:

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Иде:

За све понуђаче који желе, постоји могућности обиласка локације како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

На страни 51. уместо:

Израда, транспорт и монтажа једноделних и вишеделних ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом типа ГЕАЛАН С9000 или одговарајући профил другог произвођача, са термо прекидом и ојачаним челичним нерђајућим профилима, у свему по детаљима и упутствима пројектанта. Прозоре дихтовани трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, механизам за отварање и алуминијумски солбанак са спољашње стране објекта улази у цену позиције. Крила прозора застаклити двослојним типом стакла дебљине 24мм (са алуминијумском термо лајсном, 4мм флоат + 16мм пуњено Аргоном 90% + 4мм флоат).

Обрачун по комаду комплетно уграђених прозора са застакљивањем, уграђивањем и дихтовањем.

Напомена: Све мере проверити на лицу места пре израде позиције. Свака грешка која настане услед непрецизности у димензионисању елемената ће бити уклоњена о трошку извођача радова.

Иде:

Израда, транспорт и монтажа једноделних и вишеделних ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом типа ГЕАЛАН С9000 или одговарајући профил другог произвођача, са термо прекидом и ојачаним челичним нерђајућим профилима, коефицијента топлотне проводљивости $U_f \leq 1,50 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, у свему по детаљима и упутствима пројектанта. Прозоре дихтовани трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, механизам за отварање и алуминијумски солбанак са спољашње стране објекта улази у цену позиције. Крила прозора застаклити двослојним типом стакла дебљине 24мм (са алуминијумском термо лајсном, 4мм флоат + 16мм пуњено Аргоном 90% + 4мм флоат).

Обрачун по комаду комплетно уграђених прозора са застакљивањем, уграђивањем и дихтовањем.

Напомена: Све мере проверити на лицу места пре израде позиције. Свака грешка која настане услед непрецизности у димензионисању елемената ће бити уклоњена о трошку извођача радова.

На страни 107 уместо:

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

Иде:

Напомена: Обилазак локације представља могућности понуђачу ради олакшавања припреме понуде и није обавезна. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.