

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA SJENCA, OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVNIŠKO PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj predmeta: ROP-SJE-5369-LOC-1/2018
zavodni broj: 04- 353 -39/2018
Datum: 26.03.2018.godine

Postupajući po zahtevu investitora: "Telekom Srbija" A.D. Beograd, ul. Takovska 2, Beograd-Palilula, Grad Beograd, MB 17162543, preko punomoćnika Kodar Energomontaža d.o.o. iz Beograda; ulica Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd, koga zastupa Aleksandar Novković iz Beograda, za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju antenskog stuba, na osnovu člana 53a-57 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj: 72/2009, 81/09-ispr, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US, 50/2013-odlukaUS, 54/13, 98/13-odluke US, 132/14 i 145/14), Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl.glasnik RS", br.113/2015, 96/2016,120/2017), Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.glasnik RS", br.35/2015, 114/2015 i 117/2017) i Prostornog plana opštine Sjenica ("Opštinski službeni glasnik Sjenica", broj: 7/2013), Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove, izdaje:

LOKACIJSKE USLOVE

za katastarsku parcelu broj: 739/1 K.O. Zahumsko, selo Vrbnica, opština Sjenica, za izgradnju objekta za smeštaj telekomunikacione opreme, kategorije G, klasifikacioni broj 222431, na betonskoj ploči dim. 4,0x7,8m sa antenskim cevastim stubom visine 21 m. Ukupna BRGP-31,20m².

PODACI O LOKACIJI I PLANSKOJ DOKUMENTACIJI

Predmetna kat.parcela se nalazi u granicama Prostornog plana opštine Sjenica, („Opštinski službeni glasnik, br.7/2013) na šumskom zemljištu u zoni sa režimom zaštite prirodnih vrednosti III stepena.

Lokacija „Manastir Kumanica GSM/UMTS“-UE101/UEU101“ za izgradnju antenskog stuba i kabineta bazne stanice „Telekom Srbija“, A.D. Beograd, je na slobodnom šumskom zemljištu, k.p. br. 739/1 K.O.Zahumsko.

Prilaz lokaciji je moguć sa magistralnog puta prema Manastiru Kumanica, prelazi se preko mosta na reci Lim i asfaltnim putem kroz podvožnjak železnice pruge, odakle zemljanim putem nasutim tucanikom kroz šumu do lokacije.

PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA IZ PLANA

Za izgradnju antenskih stubova ne formira se građevinska parcela.

Kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, odnosno antenskih stubova i sl. pored nepotpune ili potpune eksproprijacije, priznaju se i ugovori o ustanovljavanju prava službenosti zaključeni sa vlasnicima katastarskih parcela ili saglasnost vlasnika parcele, tako da se za katastarske parcele ovako određenog poslužnog dobra ne formira građevinska parcela, (član 69.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji).

Tip objekta: slobodnostojeći objekat,

Opšti podaci o položaju antenskog stuba:

Geografska širina (WGS84) :.....43o 09' 18.90"
Geografska dužina (WGS84) :.....19o 46' 57.74"
Nadmorska visina (WGS84) :.....435m
Spoljašnja projektna temperatura za zimski period
(prema SRPS U.J5.600/1998).....-18°

Objekat za smeštaj telekomunikacione opreme sastoji se iz:

- cevastog antenskog stuba, visine 21,0m;
- kabineta bazne stanice za mobilnu telefoniju i
- antenskog sistema.

Kompletna oprema je postavljena na pravougaonom betonskom postolju dim 7,8 x 4,0 koje je ograđeno tipskom ogradom od pletene žice sa metalnim stubićima u visini od 2,0m.

Obaveza nosioca projekta je da baznu stanicu i antenski sistem projektuje i postavi u skladu sa važećim normama i standardima za tu vrstu objekata.

Postavljanje antenskog stuba vrši se na osnovu idejnog ili glavnog projekta i montira u delovima, fabričkim elementima, na pripremljenom betonskom postolju u skladu sa propisima zaštite na radu.

Za potrebe uočavanja stuba danju i noću i u uslovima smanjene vidljivosti predviđeno je obeležavanje antenskog stuba u skladu sa odredbama Zakona o vazдушnom saobraćaju („Sl.gl.RS“, br.73/2019, 57/11 i 93/12).

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DR. INFRASTRUKTURU:

Prilaz lokaciji je moguć sa magistralnog puta prema Manastiru Kumanica, prelazi se preko mosta na reci Lim i asfaltnim putem kroz podvožnjak železničke pruge, odakle zemljanim putem nasutim tucanikom kroz šumu do lokacije.

uslovi za elektroenergetsku mrežu- potrebno je izgraditi dalekovod od TS 10/04 kV/kV „Vrbnica“ do nove SBTS (dužina voda je oko 2000m), novu SBTS instalisane snage 250kVA i razvod niskog napona do lokacije RBS. Mesto vezivanja priključka na sistem je postojeći dalekovod 10kV, čelično-rešetkasti stub PTS 10/0,4kV/kV „Vrbnica“.

U svemu ostalom prema uslovima nadležne elektrodistribucije br: 8E.7.0.0-D.09.31-78838/1 od 20.03.2018.g. koji su sastavni deo ovih lokacijskih uslova kao i ugovor o izradi investiciono-tehničke dokumentacije.

URBANISTIČKE MERE ZAŠTITE:

Mere zaštite od potresa: Radi zaštite od potresa objekti moraju biti realizovani i kategorisani prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. ('Sl.List SFRJ' br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

Ostali uslovi: U skladu sa Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.RS br 114/08) i efektivne izračene snage, nadležni organ odlučuje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu.

Gromobranske instalacije izvesti u skladu sa Zakonom i propisima za ovu vrstu objekta.

Nisu predviđene faze u realizaciji projekta.

Vlasnik katastarske parcele dužan je da plati naknadu za promenu namene zemljišta iz šumskog zemljišta u građevinsko zemljište pre izdavanja građevinske dozvole, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju šume. (član 89.stav 3 Zakona o planiranju i izgradnji).

Idejno rešenje- broj: 7-3/16-GS_Rev.2 urađeno od “KODAR ENERGOMONTAŽA d.o.o. Beograd, Autoput za Zagreb 22 Beograd; odgovorno lice projektanta: za Aleksandra Novkovića po ovlašćenju br. 900-478/5 Jelena Mihailovic, dipl.inž.arh, glavni projektant: Jelena Mihailovic, dipl.inž.arh, licenca broj: 300 E662 07, je u skladu sa prostornim planom Sjenice.

Navedeno idejno rešenje i uslovi za projektovanje i priključenje objekta izdati od imaoaca javnih ovlašćenja su sastavni deo ovih lokacijskih uslova.

Na osnovu urbanističkih uslova datih u lokacijskim uslovima, investitor može pristupiti izradi idejnog projekta u skladu sa članom 118. Zakona o planiranju i izgradnji: (“Sl.glasnik RS”, broj: 72/2009, 81/09-isp, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/13, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (“Sl.glasnik RS”, broj: 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017).

Lokacijski uslovi prestaju da važe 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole u skladu sa tim uslovima.

Na osnovu ovih lokacijskih uslova ne može se pristupiti izgradnji objekta. Izdati lokacijski uslovi predstavljaju osnov za podnošenje zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, (član 145. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS”, broj 72/2009, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013, 98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14).

Postupak za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova, pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu kroz CIS. Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdaje se na osnovu važećih lokacijskih uslova. Uz zahtev za izdavanje rešenja prilaže se:

- Idejni projekat, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema kategoriji i klasi objekta;
- dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o odobrenju za izgradnju, republičke administrativne takse i naknada za Centralnu evidenciju.

Na izdate lokacijske uslove može se podneti prigovor Opštinskom veću opštine Sjenica u roku od tri dana od dana dostavljanja lokacijskih uslova. Prigovor se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom, uz plaćanje takse u iznosu od 250 dinara po tarifnom broju 3. Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši opštinska uprava („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, 6/15).

Grafički prilog: položaj objekta za smeštaj telekomunikacione opreme na katastarskoj parceli broj 739/1 KO Zahumsko.


Lokacijske uslove dostaviti:

1. Podnosiocu zahteva,
2. imaočima javnih ovlašćenja od kojih su pribavljeni uslovi
3. nadležnoj službi radi objavljivanja na internet strani
4. arhivi

Obradila,
Jasminka Rožajac, dipl.inž.arh

Rukovodilac odeljenja
Hamidović Read, dipl.pravnik


REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA SJENICA, OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
broj predmeta: ROP-SJE-5369-LOC-1/2018
zavodni broj: 04-353-39/2018
datum: 26.03.2018.god.
podnosilac zahteva: "Kodar Energomontaža" doo BEOGRAD
mesto izgradnje: k.p.739/1 K.O.ZAHUMSKO, OPŠTINA SJENICA



LOKACIJSKI USLOVI

za izgradnju antenskog stuba mobilne telefonije,
na k.p.br.739/1 K.O. ZAHUMSKO, OPŠTINA SJENICA
na osnovu PPO SJENICA
referalna karta 3- energetska i telekomunikaciona infrastruktura
SA PRIKAZOM LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE ANTENSKOG STUBA

izvod iz geodetske podloge





Огранак Електродистрибуција Чачак

ЦЕОП: ROP-SJE-5369-LOC-1-HPAP-2

Наш број: 8Е.7.0.0.-Д.09.31-78838/1

Место, датум: Чачак, 20.03.2018.год.

СО Сјеница –Одељење за урбанизам

Ул.Краља Петра бб

36310 Сјеница

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 06.03.2018.године, поднетог у име Телеком Србија“а.д., из Београда, ул.Таковска бр.2 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: ради базна станица (РБС), категорије Г, бруто површина објекта 31,2 m², у месту Захумско, Општина Сјеница, к.п. бр.739/1 К.О. Захумско.

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.

а) На основу увида у идејно решење фирме „Кодар-Енергомонтажа“ ИДР 7-3/16-GS Rev.2 децембар 2017, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:**

1. Закључивање уговора о изради инвестиционо-техничке документације између инвеститора и имаоца јавног овлашћења "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак ради решавања имовинско-правних односа и остале документације у складу са Законом, за изградњу електродистрибутивне мреже ван или у оквиру обухвата важећег планског документа.
2. У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету. Да би се омогућило прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије потребно је закључивање уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре.
3. Потребно је изградити нову СБТС 10/0.4 kV/kV , прикључни далековод и развод ниског напона.

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: **0,4 kV**

Максимална снага: **17,25 kW**

Називна струја главних осигурача: **25 A**

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:
према идејном решењу

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона:

ТТ систем и заштитни уређај диференцијалне струје са применом темељног уземљивача и мере изједначења потенцијала.

Заштита од преоптерећења су главни осигурачи називне струје 25А.

**Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:**

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити (четворожилни) вод максималног пресека 25 mm² одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: (индивидуални, посебан случај)

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: потребно је изградити мрежу ниског напона од будуће ТС до локације РБС

Место везивања прикључка на систем: постојећи далековод 10kV, челично-решеткасти стуб ПТС 10/0,4kV/kV „Врбница“.

Опис прикључка до мерног места: потребно је изградити далековод од ТС 10/0.4 kV/kV „Врбница“ до нове СБТС (дужина вода је око 2000м), нову СБТС инсталисане снаге 250kVA и развод ниског напона до локације РБС.

Опис мерног места: Типски орман ИМО1 на прикључном стубу или слободностојећи.

Мерни уређај: директно бројило, трофазно статичко вишефункцијско директно мерење електричне енергије са могућношћу даљинског читавања и двосмерном комуникацијом

Управљачки уређај: интегрисан у бројилу

Заштитни уређаји: главни осигурачи називне струје 25А

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 14,5 kA.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.



5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Процена накнада за прикључење не може се дати док се не уради документација за изградњу недостајуће инфраструктуре, дела мреже ниског напона, која мора садржати и трошкове решавања имовинско-правних односа за конкретно прикључење.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је _____ дана по измирењу финансијских и других обавеза из уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о изградњи прикључка се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Подношење захтева за закључивање уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је најкасније 10 дана од издавања грађевинске дозволе.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса уговора из претходног става.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о изградњи прикључка/Анексом уговора о изградњи прикључка, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта:

1. Употребна дозвола, или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;
9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.
- 10 Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.



11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:

- Диспозиција ормана на мерном месту
- Скица прикључка на ДСЕЕ

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.



Руководилац сектора
планирања и инвестиција
Огранка Чачак

(Милосав Милорадовић)

Број: _____ (пун број из наше писарнице)
Датум _____ (датум)

**У Г О В О Р
О ИЗРАДИ ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција (Име ЕД), ПИБ: 100001378, (адреса, седиште ЕД), којег заступа _____ (у даљем тексту: ОДС), у својству инвеститора
2. _____ ПИБ: _____ (ЈМБГ: _____), (у даљем тексту: Странака)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим Уговором се дефинише пружање услуге израде инвестиционо техничке документације прикључка за потребе прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта __ (назив / опис објекта) __, на адреси: _____, к.п: _____ (у даљем тексту: објект) према издатим условима за пројектовање и прикључење број _____ од _____ године (у даљем тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе / решења о одобрењу за извођење радова број _____ од _____ године.

Овим Уговором се дефинише пружање услуге израде инвестиционо техничке документације прикључка за потребе прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта __ (назив / опис објекта) __, на адреси: _____, к.п: _____ (у даљем тексту: објект) (у случајевима када нема УПП)

Прикључак се састоји од:

1. подземног 20 kV вода – 450 m (пример)
2. надземног 20 kV вода – 1.000 m (пример)
3. СТС 20/0,4 kV, 250 kVA, тип ЕВ-3 (пример)
4. _____
5. _____

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да ће Странака изградити инвестиционо-техничку документацију потребну за пријаву радова у складу са прописима којима се уређују области енергетике и планирања и изградњи, о свом трошку, а у име и за рачун ОДС као инвеститора.

По овом Уговору уговорне стране немају финансијских обавеза. Након прибављања инвестиционо техничке документације извршиће се обрачун трошкова који ће бити саставни део цене услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије ОДС.

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ОДС у својству инвеститора, овлашћује Странку да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике и планирања и изградње.

Члан 4.

Права и обавезе ОДС при изради инвестиционо техничке документације из члана 1. овог уговора су да:

- а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора,
- б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
- в) на основу ситуационог решења и **локацијских услова/информације о локацији** достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ОДС, са техничким карактеристикама опреме,
- г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
- д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат / пројекат за грађевинску дозволу за изградњу прикључка,
- ђ) изврши контролу инвестиционо техничке и финансијске документације коју потврђује записником о примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Члан 5.

Права и обавезе Странке при изради инвестиционо техничке документације из члана 1. овог Уговора су да:

- а) прибави инвестиционо техничку документацију на име ОДС,
- б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ОДС писаним путем на сагласност,
- в) писаним путем достави ОДС ситуационо решење и **локацијске услове/информацију о локацији** у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
- г) писаним путем достави ОДС све примерке идејног пројекта / пројекта за грађевинску дозволу за изградњу прикључка са техничком контролом, са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
- д) достави ОДС решење о одобрењу за извођење радова / грађевинску дозволу за изградњу истог,
- ђ) изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну инвестиционо техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере,
- е) у случају да одустане од израде инвестиционо техничке документације, надокнади штету у висини стварних трошкова ОДС, који су настали до писменог отказа овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

На све односе који настану између ОДС и Странке, а које нису регулисане одредбама овог Уговора примењиваће се законски и други прописи, који регулишу ову материју.

Члан 7.

ОДС и Странка су сагласне да све узајамне спорове реше споразумно, а ако не постигну споразум, спор ће решавати пред надлежним судом у _____ (место).

Члан 8.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ОДС и Странке.

Члан 9.

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 4 (четири) примерка.

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција (Име ЕД)
Директор огранка

Странка

(Име презиме)

МП

- - - - - коментар који се изоставља

- - - - - по потреби се изоставља