



REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA SJENICA
ODJELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Br.predmeta: 07-353-200/2024
Br.iz CEOP-a: ROP-SJE-35059-LOC-1/2024
DATUM: 21.11.2024.god.

Postupajući po zahtjevu za izdavanje lokacijskih uslova od 25.10.2024.g. za izgradnju nedostajuće EE infrastrukture, koji je podnijela **finansijer Pramenković Mirela iz Sjenice**, za investitora **ODS Distribuciju Beograd, ogrankak Čačak**, koju po punomoćju zastupa Enes Eminović iz Sjenice, a na osnovu čl. 53a-57 Zakona o planiranju i izgradnji, („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09-ispr, 64/2010-odлука US, 24/2011, 121/12, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/13, 98/13-odluke US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), čl. 2, 3, 4, 6 (stav 1 i 2), čl. 7, 9, 13, 14 i 15 Uredbe o lokacijskim uslovima (“Sl.gl.RS” br.87/23), čl. 6, 7, 9 i 11 Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (“Sl.glasnik RS”, br.96/23), kao i na osnovu Pravilnika o načinu razmene dokumenata i podnesaka elekt.putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom („Sl.gl.RS”, br.113/15), Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, opštine Sjenica, izdaje

LOKACIJSKE USLOVE ZA IZGRADNJU NADZEMNOG NISKONAPONSKOG VODA 1 kV SA SBTS 10/0,4kV “ETNO SELO”, ZA POTREBE NAPAJANJA 4 VIKEND OBJEKATA ZA PRIVREMENI BORAVAK, IZGRAĐENIH na K.P.1013, K.O. KRSTAC

Ovim uslovima bliže se određuju propisi i mogućnosti izgradnje nedostajuće niskonaponske mreže, od TS 10/0,4kV “ETNO SELO”, nadzemno trasom u dužini od **86,61 m**, kao i podzemno u dužini od **61,64 m** sve do objekata izgrađenih na K.P. 1013, k.o. Krstac. Takođe, ovim uslovima definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije, odn. za izradu **IDEJNOG PROJEKTA ZA OBJEKTE po čl.145. Zakona o planiranju i izgradnji**.

PODACI O LOKACIJI:

- BROJ KAT. PARCELA: - **NN vod prolazi preko K.P. 4294/2, 3992, KO. Ursule i K.P. 2198/1 K.O.Krstac;**
- KLASA I NAMJENA OBJEKTA:.....- **LOKALNI ELEKTRIČNI I TELEKOMUNIKACIONI VODOVI;**
- KATEGORIJA..... - **G –inženjerski objekti;**
- KLASIFIKACIONA OZNAKA:.....- **222410–Lokalni el.nadzemni i podzemni vodovi – 100%;**
- PLANSKI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG.....- **Prostorni Plan opštine Sjenica**
SE IZDAJU LOKACIJSKI USLOVI:(„Opš.sl.gl.“ br. 7/2013).
- PRISTUP JAVNOJ SAOBRAĆANOJ POVRŠINI:- **Sa sjeverne i sa zapadne strane na lokalni opštinski put;**
- PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA NA PARCELLI:- **stambeni objekti na K.P. 1013, k.o. Krstac;**

- Za lokaciju K.P. 1013, k.o. Krstac izrađen je Urbanistički projekat za etno naselje za 7 vikendica TIP1 i jednom vikendicom TIP2, potvrđen od ovog odjeljenja pod br. 350-9/2022. Urbanističkim projektom kao i lokacijskim uslovima definisani su uslovi priključenja planiranih objekata na NN mrežu. Jedan dio planirane nedostajuće infrastrukture prolaziće kroz K.P. 4294/ i 3992, K.O. Ursule, preko privatnih parcela, dok će dio niskonaponske mreže prolaziti podzemno kroz K.P.2198/1, K.O. Krstac. Predmetne katastarske parcele

nalaze se u obuhvatu važećeg planskog dokumenta – Prostornog Plana opštine Sjenica. Za priključenje stambenih vikend-objekata na K.P. 1013, k.o. Krstac, izdati su uslovi EPS Distribucije pod br. 8E.1.1.0-D-07.06-62584-23 od 10.02.2023. godine, koji obavezuju investitora da izvede nadzemni kablovski vod u svemu prema izdatim uslovima, kao i da pribavi sve potrebne saglasnosti vlasnika kat.parcela kroz koju prolazi vod.

Podnositelj je ovom odeljenju uz zahtjev priložio i idejno rješenje za izgradnju nadzemnog kablovskog NN voda, sa glavnom sveskom – 0 i sveskom 4- elektroenergetskih instalacija (br.tehn.dokumentacije: P20-10/2024), koji je izradio „EMY ELEKTRO“ iz Sjenice, odgovorni projektant Eminović Enes dipl.ing.el. (br.licence 510 I061 20). Rješenje je izrađeno korektno, te se kao takvo prihvata, a prema ostalim uslovima, ispoštovati sve zadate parametre postavljanja objekta na licu mjesta, kao i zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Idejnim rješenjem definisan je dio mreže, koji je u cijeloj svojoj dužini nadzeman i to na sljedeći način:

- Novoprojektovani nadzemni niskonaponski 1kV vod planiran je da se izvede jednim dijelom kao podzemni, zbog izbjegavanja koridora postojećeg 10kV dalekovoda, polaganjem energetskog kabla tipa i preseka **PP00-A 4x150mm² +4x25 mm²** u kablovski rov u približnoj dužini cca. **61,64m** i drugim dijelom kao nadzemni sa snopom **X00/0-A3x70+54,6+2x16mm²** u približnoj dužini od cca **86.61m**, preko tri nova armiranobetonska stuba tipa NB 9/315 i UB 9/1000, trasom koja je prikazana u skici budućeg stanja.
- Mjesto priključenja novoprojektovanog nadzemnog niskonaponskog 1 kV voda biće izvod br.3 iz SBTS 10/0,4kV „ETNO SELO“. Novoprojektovani vod tipa i presjeka PP00-A 4 x 150mm²+4x25mm² biće položen u kablovski rov na propisanoj dubini i ići će od SBTS 10/0,4kV „ETNO SELO“ do novoprojektovanog priključnog stuba tipa UB 9/1000 gde će dalje nastaviti nadzemno sa snopom X00/0-A3x70+54,6+2x16mm² do novog stuba br.3 tipa UB 9/1000.
- Mjesto priključenja četiri vikend objekta na KP.br: 1013 KO. Krstac, vlasnika Karišik Kenana na novoprojektovanu NN mrežu predvidjeno je sa novog stuba br-3 Na priključnom stubu br-3 biće postavljen mjerno razvodni orman tipa MO-4 u kome će biti ugrađena četiri trofazna elektronska brojila sa DLMS protokolom i MTK premnikom integrisanim u brojilu za područje Sjenice. U merno razvodnom ormanu biće smešteni automatski osigurači (limitatori) 16 A prema zahtevanoj/odobrenoj snazi 11.04 kV..

- PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA ZA ZONU ODN. CJELINU U KOJOJ SE NALAZE PREDMETNE PARCELE, PRIBAVLJENIH IZ PLANSKOG DOKUMENTA:

Energetska infrastruktura

Promjena strukture potrošnje, povećanje broja stanovnika i promjene standarda života dovele su do problema u snabdjevanju potrošača električnom energijom. Osnovno ograničenje za snabdjevanje električnom energijom je zastarelost distributivne mreže. Najvažniji problemi i nedostaci dosadašnjeg razvoja elektroenergetske infrastrukture su neusklađenost zahtjeva potrošača i mogućnosti napajanja, nedovoljna izgradenost mreže po svim naponskim nivoima i nedovoljna finansijska ulaganja.

Zbog toga je neophodna revitalizacija i modernizacija postojeće mreže i postrojenja, izgradnja novih transformatorskih objekata i povećanje stepena pokrivenosti područja opštine električnom mrežom.

- Prema čl. 69, stav 4 Zakona o planiranju i zgradnji, za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova i stubnih trafostanica, NE FORMIRA SE POSEBNA GRAĐEVINSKA PARCELA.

Kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, pored nepotpune ili potpune eksproprijacije, priznaju se i ugovori o ustanovljavanju

prava službenosti zaključeni sa vlasnicima katastarskih parcela.

Uslovi gradnje za objekte kategorije „G“:

Na području plana, ustanovljeni su zaštitni pojasevi trasa i objekata postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema: neposredni pojas zaštite-prostor zaštitnog pojasa od: Ose dalekovoda od 110kV širine 10m i nižeg napona širine 5m;

Neposredni pojas zaštite

U neposrednom pojusu zaštite trase i objekata postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema – državnih i opštinskih javnih puteva, kao i nekategorisanih puteva koji povezuju izgrađene celine u ataru istog i susjednih naselja ili čine saobraćajnu mrežu naselja, zatim železničke pruge, dalekovoda, gasovoda i optičkih kablova, uspostavlja se režim ograničene i strogo kontrolisane izgradnje i uređenja prostora.Utvrdjuju se sljedeća osnovna pravila uređenja i izgradnje neposrednog pojasa zaštite:

1. zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu u funkciji infrastrukturnog sistema koji se štiti, tj. legalizacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata i izgradnja novih privrednih, stambenih i drugih objekata;
2. **dozvoljava se izgradnja funkcionalnih i pratećih sadržaja, objekata, postrojenja i uređaja u funkciji infrastrukturnog sistema;**
3. **mogu se postavljati planirane paralelno vođene trase ostalih infrastrukturnih sistema, objekata i postrojenja na minimalnom međusobnom rastojanju na osnovu zakona i propisa donetih na osnovu zakona, a pod uslovima i na način koji utvrdi nadležno javno preduzeće, odnosno upravljač javnog infrastrukturnog sistema;**
4. izvode se potrebni radovi i sprovode mjere zaštite okruženja od negativnih uticaja infrastrukturnog sistema na životnu sredinu (drvoredi na deonici puta u naselju, zaštitno zelenilo, zaštitne barijere od buke, kanalisanje i prečišćavanje atmosferskih voda s kolovoza puta, kanalisanje oborinskih voda u depresijama pored infrastrukturnog sistema i dr.); kao i potrebne mere zaštite infrastrukturnog sistema (npr. puta – snjegobrani, vjetrobrani i dr.) na udaljenju koje se utvrđuje prema uslovima bezbjednog funkcionisanja i održavanja infrastrukturnog sistema.

Utvrdjuju se sljedeća posebna pravila uređenja i izgradnje neposrednog pojasa zaštite za:

Energetske i telekomunikacione sisteme

- zabranjuje se sađenje biljaka čiji korijen ima dubinu veću od jednog metra u pojusu zaštite optičkog kabla;

- u načelu se ne dozvoljava sadenje drveća ispod dalekovoda, dok se postojeća stabla mogu zadržati ukoliko je zadovoljena sigurnosna udaljenost voda od minimum 3,0 m od bilo kog dijela stabla.

- Uticaj na životnu sredinu u fazi izgradnje manifestuje se kod iskopa kablovskog rova, gdje se narušava postojeće stanje flore i faune na ograničenom prostoru. Kod obavljanja pripremnih radova na stubnim mjestima prisutna je građ.mehanizacija koja sama po sebi može zagaditi sredinu.

- Udaljenost SPTS od susjednih objekata treba da bude najmanje 3 m.

- Pri izgradnji treba voditi računa o redoslijedu građevinskih elektromontažnih radova i sprovjeti sve mjere zaštite na radu.

USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DR. INFRASTRUKTURU PRIBAVLJENI OD IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA:

• ELEKTRODISTRIBUTIVNA MREŽA:

- Na osnovu dodatnih uslova za projektovanje i priključenje izdatih od strane Operatora distributivnog sistema "Elektroprivreda Srbije" d.o.o. Beograd, Ogranak ED Čačak pogon Sjenica br. **8E.7.0-09.31-504300**, priključenje objekata Karišik Kenana, koji se nalaze na k.p.1013, k.o. Krstac, će se izvesti u skladu sa izdatim uslovima br. 8E.1.1.0-D-07.06-271276-23 od 22.06.2023. uz poštovanje DODATNIH uslova, koji su sastavni dio ovih Lokacijskih uslova.
- Izgradnjom nadzemnog niskonaponskog voda 1 kV stiču se uslovi za napajanje električnom energijom stambenih objekata, kategorije A, na K.P.1013, k.o. Krstac. Niskonaponski vod priključuje se u SBTS 10/0,4kV "Etno selo" (šifra 22300), a mjesto priključenja stambenog objekata za privremeni boravak na novoprojektovanu NN mrežu predvidjeno je sa poslednjeg novoplaniranog suba tipa UB 9/1000 (skica budućeg stanja).

Ispoštovati dodatne uslove koje je nadležna EPS Distribucija Beograd, ogranak Čačak izdala pod br. **8E.7.0-09.31-504300, od 06.11.2024. god., a koji se odnose na izgradnju nadzemnog niskonaponskog 1kv voda iz TS „Etno selo“, šifra 22300 (slobodan izvod N3), kao i dijela podzemnog kablovskog voda do izvodnog stuba 9/1000 za distribuciju električne energije planiranih vikend objekata na K.P. 1013, K.O. Krstac.**

Na datoј lokaciji postoje sljedeći elektroenergetski objekti koji se ukrštaju ili paralelno vode sa planiranom trasom i to:

- Nadzemni 110 kv -ni dalekovod za TS 110 / 35 kv Sjenica
- Nadzemni 10 kv-ni dalekovod „Kladnica- Lopije“;
- Podzemni 1 kv- ni vod do objekta potrošača (TS 10/0,4 kv „Etno selo“ šifra 22300), a vlasništvo su EDS-a.

Ovi uslovi imaju važnost 12 mjeseci, a ukoliko nastanu promjene u položaju trase i situacije predmetnog objekta na terenu, investitor je u obaveze da promjene prijavi i zatraži izdavanje novih uslova.

• USLOVI ZA PREKOPAVANJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA:

U odgovoru JP „Putevi Srbije“ od 04.11.2024.god. korisnik kat.parcele 2198/1, se oglasio kao nenađežan za izdavanje uslova, jer predmetna saobraćajnica prema kategorizaciji državnih puteva ne predstavlja državni put niti prvog niti drugog reda.U slučaju prekopavanja javnih površina, investitor je u obavezi da pribavi saglasnost upravljača javnog dobra – saobraćajnice koja je u državnoj svojin RS.

• USLOVI ZA PARALELNO VOĐENJE SA VOD.I KANALIZ.MREŽOM:

U ovom dijelu naselja nije izvedena vodovodna i kanalizaciona mreža, tako da nije predviđeno paralelno vođenje niti ukrštanje kablova sa cijevima komunalne infrastrukture.

DRUGI USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA:

- Zaštita na radu: Mjere bezbjednosti i zaštite na radu sprovoditi u skladu sa *Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („SL gl.RS“, br. 101/2005)*.
- Zaštita od elementarnih nepogoda (seizmički uslovi): Objekat mora biti kategorizovan i izведен u skladu sa Pravilnikom o teh.normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim

područjima (“Sl.listSFRJ” br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

- Zaštita od požara: Objekat mora biti izведен prema tehničkim normativima u skladu sa *Zakonom o zaštiti od požara* ("Sl.gl. RS", br. 111/2009 i 20/2015), kao i u skladu sa *Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara* ("Sl.gl.RS", br.70/94)

MOGUĆE I OBAVEZUJUĆE FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA:

Objekat je moguće graditi fazno, tj. Lokacijski uslovi mogu biti izdati samo za dio objekta. U konkretnom slučaju, nije predviđena fazna realizacija projekta.

INŽENJERSKO-GEOLOŠKI USLOVI:

Planom nisu dati inženjersko-geološki uslovi, tako da prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata potrebno je izvršiti gemehaničko ispitivanje tla. Zabranjena je izgradnja objekata ispod energetskih objekata. Ukoliko su od vremena projektovanja do izvođenja radova izgrađeni novi objekti, izvođač je dužan da iste unese i prilagodi propisima i novim uslovima.

Prije početka radova neophodno je da izvođač obide trasu i prekontroliše i obilježi pravac i ako ima nekih odstupanja u odnosu na trasu datu u projektu da blagovremeno o tome obavijesti projektanta i ista ukloni, pa tek onda da krene sa izvođenjem radova. Priključni NN vod se može pustiti pod napon i koristiti po izvršenom tehničkom pregledu i dobijenoj upotreboj dozvoli.

- ***LOKACIJSKIUSLOVI PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA ZA POTREBE PRIBAVLJANJA RJEŠENJA po čl. 145, KOJIM SE ODOBRAVAJU RADOVI.***
- *Odgovorni projektant je obavezan da projekat uradi u skladu sa pravilima građenja, kao i svim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima. Idejni projekat za potrebe pribavljanja rješenja iz čl. 145 Zakona takođe mora sadržati i IZJAVU glavnog projektanta o međusobnoj usaglašenosti, kojom se potvrđuje da je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima i pravilima struke.*
- *Idejni projekat mora biti izrađen u skladu sa **Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta** („Sl.gl.RS“, br.68/19.), potpisani i ovjereni pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.*
- Uz zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava izvođenje radova podnosi se:
 - Idejni Projekat sa izrađenom *Glavnom sveskom* i dijelom *Projekat elektroinstalacija*;
 - Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu; (Saglasnost SVIH vlasnika parcela kroz koje prolazi nn vod).

Za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, kao dokaz o odgovarajućem pravu smatra se i zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o zakupu zemljišta u privatnoj svojini, kao i drugi dokazi propisani članom 69. Zakona o planiranju i izgradnji.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole, izdaće Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na osnovu **čl.145 Zakona**, kao i na osnovu *člana 3. tačka 24, Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, odnosno vrsti radova koji se izvode na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi* („Sl.gl.RS“br. 87/21 i 16/24).

Rešenje o odobrenju za izvođenja radova izdaje se investitoru koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio potrebnu tehničku dokumentaciju, dokaze o uplati odgovarajućih taksi i naknada i druge dokaze u skladu sa propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.


Ukoliko investitor, prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu, iz bilo kog razloga ne može da ispunji uslove izdate u ovim lokacijskim uslovima, isti može izmijeniti projektnu dokumentaciju i podnijeti zahtjev za izmjenu lokacijskih uslova, pri čemu se neće ponovo pribavljati uslovi od onih Imaoca javnih ovlašćenja od čijih se uslova nije odstupilo ili nisu tražene izmjene dobijenih uslova od Imaoca.

SPISAK DOKAZA PRIBAVLJENIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI:

- Kopija plana, br. 952-04-148-4498/2024, od 12.03.2024.god.;
- Odgovor JP „Putevi Srbije“, br. NK 96, od 04.11.2024.god.;
- Uslovi EPS distribucije d.o.o.Beograd, ogrank Čačak, br. 8E.7.0-09.31-504300, od 06.11.2024.g.;

NAPOMENA: • Izdati lokacijski uslovi prestaju da važe dvije godine od dana izdavanja ili do isteka važenja rešenja o izvođenju radova, izdatog u skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnijet zahtjev, a shodno čl.57. stav 7, Zakona o planiranju i izgradnji.

GRAFIČKI PRILOG ZA K.P. 4294/2, 3992, KO. Ursule i K.P.2198/1 K.O.Krstac



Pouka o pravnom lijeku: Na izdate lokacijske uslove može se podnijeti prigovor nadležnom Opštinskom vijeću u roku od **3 dana** od dana dostavljanja istih, a shodno čl.56, stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji. Prigovor se dostavlja ovom organu kroz CIS sistem OP, taksirano sa 250 din administrativne takse tarifnog broja 3 Odluke o opš. adm.taksama ("Opšt.sl.gl. Sjenice", br. 6/2015).

Za ove uslove naplaćena je republička administrativna taksa u iznosu od 4210, 00 dinara u smislu člana 5, broj 1. Zakona o republičkim administrativnim takšama („Sl. Gl. RS“ broj 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, i dr. Zakon i 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12- uskladeni dinarski iznos, 93/12, 47/13- uskladeni dinarski iznos i 65/13-dr zakon) kao i taksa za

izdavanje lokacijskih uslova, tarifni br 8 tač. F u iznosu od 15 000,00 din Odluke o opštinskim administrativnim taksama(„Opšt.sl.gl.Sjenica, br 6/2015). Naknada za usluge centralne evidencije objedinjene procedure u iznosu od 2000,00 din. na osnovu čl. 27 a Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Sl.gl.RS, br 119/2013, 138/2014, 45/2015 I 106/2015).

dostaviti:

1. Podnosiocu zahtjeva preko CIS sistema;
2. Arhivi;
3. Imaocima javnih ovlašćenja koji su izdali uslove.

OBRAĐIVAČ PREDMETA:

Avdić Adelina, dipl.inž. arh

RUKOVODILAC ODJELJENJA:

Karišik Osman, dipl.pravnik