



REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA SJENICA
ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
BROJ IZ CEOP-a: ROP-SJE-19414-LOCH-2/2026
Br.predmeta: 002934705 2026 07082 004 010 351 160
DATUM: 22.07.2026.god.

Postupajući po usaglašenom zahtjevu koji je podnijela Opština Sjenica, za izdavanje lokacijskih uslova, za izgradnju Transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Sjenici, koju po punomoćju zastupa projektant Bojan Marković ispred **ENVIRO SYSTEM DOO BEOGRAD**, a na osnovu **čl. 146 Zakona o opštem upravnom postupku** ("Sl.gl.RS", br.18/2016 i 95/2018), **čl. 8d Zakona o planiranju i izgradnji** (Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 i 91/25), **čl. 3 i 8 Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem** ("Sl.gl.RS" br. 96/23), **čl. 6, Uredbe o lokacijskim uslovima** ("Sl.gl.RS", br.87/23) i **Pravilnika o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom** ("Sl.gl.RS", br.113/2015), Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove I zaštitu životne sredine, opštine Sjenica donosi

ZAKLJUČAK

ODBACUJE SE zahtev **podnosioca Opština Sjenica**, podniet preko punomoćnika ENVIRO SYSTEM DOO BEOGRAD, odnosno projektanta Marković Bojana, za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim dvorištem na dijelu, K.P. 1799/1, K.O. Sjenica, jer nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po istom.

OBRAZLOŽENJE

Investitor **Opština Sjenica** obratila se ovom odjeljenju preko svog punomoćnika zahtjevom za izdavanje lokacijskih uslova u formi elektronskog dokumenta, koji je podnet preko CIS sistema objedinjene procedure i dostavila je sljedeću dokumentaciju:

- Idejno rješenje planiranog objekta u .dwg i .pdf formatu;
- Geodetski snimak postojećeg stanja;
- Separat Idejnog rešenja, Prilog 10;
- Punomoćje / Ovlašćenje za podnošenje zahtjeva.

Nakon uvida u priloženu dokumentaciju ovaj organ je pristupio proveru ispunjenosti formalnih uslova za dalje postupanje po zahtjevu, propisanih **čl. 7 Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem** ("Sl.gl.RS" br. 96/23) i utvrdio je da Idejno rešenje ne sadrži nedostatke formalne prirode, jer sve što je zakonom predviđeno - dostavljeno je uz zahtjev.

1. U postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, ovaj organ uputio je kroz CIS sistem zahtjev IMAOCIMA JAVNIH OVLAŠĆENJA i pribavio sljedeće odgovore:

- Uvjerenje katastra vodova Užice, br. 956-307-19343/2026, od 02.07.2026.g;
- Obvještenje MUP-a, Sektora za vanr.situacije u N.Pazaru broj: 07.21 6poj 217-4921/26, od 08.07.2026.g.;
- *Odgovor „EPS Distribucije Čačak“, broj iz CEOP-a: ROP-SJE-6575-LOC-1/2026;*

2. Imalac javnih ovlašćenja, EPS Distribuciji Srbije, ogranak elektrodistribucija Čačak, izdala je ovom organu ***Obaveštenje o nemogućnosti priključenja na DSEE-NEGATIVNI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE*** br. 8E.1.1.0-D-07.06-300186-26, od 17.07.2026.g., u kojima se konstatuje sljedeće:

► Da „nema faktičkih uslova za izgradnju objekta u skladu sa podnetim zahtevom, pa samim tim ne postoje uslovi za izdavanje Uslova za projektovanje i priključenje na DSEE. ”

► Uvidom u Idejno rešenje i faktičko stanje na terenu, konstatovano je da preko dijela parcele na kojoj je planirana izgradnja prolazi nadzemni 1 (0,4) kV vod, izveden sa golim provodnikom AL-Če. Kako u priloženom IDR-u nije navedeno postojanje pomenutog nadzemnog 1 (0,4) kV voda, zaključuje se da ne postoji mogućnost izgradnje objekta, a da bude ispoštovan ***čl. 218 Zakona o energetici***, u kome su definisane zaštitne zone u blizini EE objekata.

► Za izmiještanje elektroenergetskih objekata moraju se obezbijediti alternativne trase i infrastrukturni koridori uz prethodnu suglasnost Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, ogranak Elektrodistribucija Čačak. Troškove postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao i troškovi gradnje u skladu sa č. 217 Zakona o energetici, snosi investitor objekta zbog čije izgradnje se vrši izmiještanje.

Shodno čl. 6, stav 4 i 5, ***Uredbe o lok.uslovima (Sl.gl.RS”br: 87/23)***, kao i čl. 8, st. 1 i 2 ***Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.gl.RS“ br: 96/23)***, propisano je da ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu propisani članom 7. ovog Pravilnika, kao i kada Idejno rješenje ne sadrži podatke potrebne za izdavanje lokacijskih uslova, nadležni organ će zahtev za izdavanje lokacijskih uslova odbaciti zaključkom, ***uz navođenje svih nedostataka***, odnosno razloga za odbacivanje, (taksativno navodeći svaki od nedostataka), ne upuštajući se u ocenu tehničke dokumentacije u skladu sa odredbom člana 8đ Zakona.

Članom 8đ Zakona o planiranju izgradnji („Sl.gl.RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/2014 i 145/2014, 31/2019, 37/19, 9/2020, 52/21 i 62/2023), kao i **čl. 7, Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl.gl.RS“, br:96/2023)** propisano je da nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova navedenih u članu 6 istog Pravilnika. Ukoliko nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, nadležni organ će zahtev za izdavanje lokacijskih uslova odbaciti zaključkom.

Članom 8. stav 2 ***Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS”,br: 96/23)***, kao i čl. 6, stav 5, ***Uredbe o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”,br: 87/23)***, propisano je da će nadležni organ zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova odbaciti zaključkom kada idejno rešenje ne sadrži podatke potrebne za izdavanje, uz navođenje svih nedostataka, odnosno razloga za odbacivanje, ne upuštajući se u ocenu tehničke dokumentacije u skladu sa odredbom člana 8đ Zakona.

Ukoliko podnosilac zahtjeva u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o odbacivanju, podnese kroz CIS sistem usaglašen zahtjev i otkloni sve utvrđene nedostatke, nema obavezu ponovnog dostavljanja dokumentacije koja je uz zahtjev priložena kao ni ponovnog plaćanja administrativne takse i naknade.

Podnosilac zahtjeva može samo jednom iskoristiti pravo na podnošenje usaglašenog zahtjeva bez obaveze dostavljanja dokumentacije podnete uz zahtjev koji je odbačen i ponovnog plaćanja administrativne takse, odnosno naknade.

Ako uz usaglašeni zahtjev podnosilac dostavi izmijenjen dokument u odnosu na dokument koji je već dostavio uz odbačeni zahtjev, nadležni organ će postupati po tom izmijenjenom dokumentu. Ako zbog izmijenjenog dokumenta nastupi dodatni formalni nedostatak koji je razlog za odbacivanje zahtjeva, podnosilac ne može ponovo koristiti pravo na podnošenje usaglašenog zahtjeva.

NAPOMENA: Prilikom podnošenja usaglašenog zahtjeva potrebno je navesti sve intervencije koje se koriguju i sve nedostatke koji se otklanjaju, shodno čl. 25, stav 4, *Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata*.

PRAVNAPOUKA: Protiv ovog zaključka može se izjaviti prigovor Opštinskom vijeću opštine Sjenica, preko ovog organa, u roku od 3 dana od dana dostavljanja.

Dostaviti:- podnosiocu zahtjeva preko punomoćnika;
-Arhivi CIS Sistema.

OBRAĐIVAČ:
Avdić Adelina, dipl.inž.arh

RUKOVODILAC ODJELJENJA:
Karišik Osman, dipl.prav.